

Приложение П
Образец Акта о приемке оборудования после комплексного опробования

№ XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX¹

г. Москва

№ ____ / ____ от « ____ » _____ 20 ____ г.

АКТ
О ПРИЕМКЕ ОБОРУДОВАНИЯ ПОСЛЕ
КОМПЛЕКСНОГО ОПРОБОВАНИЯ

Комиссия, в составе:

представителя заказчика (застройщика) _____

(фамилия, имя, отчество, должность)

представителя подрядчика _____

(фамилия, имя, отчество, должность)

представителя управления технического надзора за объектами нового строительства и реконструкции ПАО «МОЭК» _____

(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

1.Оборудование, смонтированное в ЦТП (ИТП) аб.№ _____ по адресу _____ прошло комплексное опробование систем:

_____,
включая необходимые пусконаладочные работы, совместно с коммуникациями с « ____ » _____ 20 ____ г. по « ____ » _____ 20 ____ г. в течении 72 часов в соответствии с проектными параметрами.

2.Комплексное опробование, включая необходимые пусконаладочные работы, выполнено в соответствии с п.102, п.106 ПТЭ ОТиТУ _____

(наименование организации заказчика, пусконаладочной организации)

3.Параметры тепловой энергоустановки соответствуют параметрам, предусмотренным проектной документацией.

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ:

Оборудование, прошедшее комплексное опробование, считать готовым к эксплуатации.

_____/_____
(подпись) (Ф.И.О.)

_____/_____
(подпись) (Ф.И.О.)

_____/_____
(подпись) (Ф.И.О.)

¹ Указывается номер условий подключения(технических условий, технического задания, условий отключения)

_____	РЕГЛАМЕНТ взаимодействия Управления технического надзора за объектами нового строительства и реконструкции со структурными подразделениями ПАО «МОЭК» в процессе ввода объектов реконструкции в эксплуатацию	версия № 1 ____
Автор(ы)	Р.Ш. Садеков, 85-08	стр. 76 из 78

Приложение Р
Образец акта комиссии о приемке оборудования после комплексного
опробования

АКТ
КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ ОБОРУДОВАНИЯ ПОСЛЕ КОМПЛЕКСНОГО
ОПРОБОВАНИЯ³

№ XXXXXXXXXX⁴-ПТиКО-ТС

г. Москва «__» «__» 20__ г.

Комиссия, в составе:

Представителя заказчика (застройщика) _____

_____ (фамилия, имя, отчество, должность)

представителя подрядчика _____

_____ (фамилия, имя, отчество, должность)

представителя эксплуатационного _____

_____ (фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Оборудование _____
(наименование оборудования, технологической линии, установки, агрегата)

по адресу: _____ прошло комплексное
опробование, включая необходимые пусконаладочные работы, совместно с коммуникациями
с «__» _____ 20__ г. по «__» _____ 20__ г. в течении 24 часов в соответствии
с проектными параметрами _____
(наименование документа, по которому проводилось комплексное обследование)

2. Комплексное опробование, включая необходимые пусконаладочные работы,
выполнено в соответствии с п.102, п.106 ПТЭ ОТиТУ _____

_____ (наименование организации заказчика, пусконаладочной организации)

3. Дефекты проектирования, изготовления и монтажа оборудования (при необходимости
указываются в приложении к акту), выявленные в процессе комплексного опробования, а
также недоделки _____ устранены.

4. В процессе комплексного опробования выполнены дополнительные работы, указанные
в _____ к акту.

5. Параметры тепловой энергоустановки соответствуют параметрам, предусмотренным
проектной документацией.

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ:

Оборудование, прошедшее комплексное опробование, считать готовым к эксплуатации.

_____/_____
(подпись) (Ф.И.О.)

_____/_____
(подпись) (Ф.И.О.)

_____/_____
(подпись) (Ф.И.О.)

³ Для тепловой сети (трубопровода).

⁴ Указывается номер технического задания (технических условий, технического задания, условий отключения)

_____	РЕГЛАМЕНТ взаимодействия Управления технического надзора за объектами нового строительства и реконструкции со структурными подразделениями ПАО «МОЭК» в процессе ввода объектов реконструкции в эксплуатацию	версия № 1 _____
Автор(ы)	Р.Ш. Садеков, 85-08	стр. 77 из 78